

Наименование продукта: Керосин для технических целей, марка КТ-1

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона

Нормативный документ на продукт: СТО 11605031-010-2007 (с изменениями № 1-8)

Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 №15.1511.026 действует до 15.09.2018

Номер партии: 31	Дата изготовления:	13 августа 2017 г.
	Дата, время отбора:	13.08.2017 3:00:00
	Дата испытания:	13 августа 2017 г.
Место отбора: Вагон-цистерны	Количество, т:	379,750
	Объем, м³:	478,275
	Плотность при 20 °С, кг/дм³:	0,7892

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Фракционный состав - 10 % перегоняется при температуре* - 90 % перегоняется при температуре**	°С	не ниже 110 не выше 210	161 194	ГОСТ 2177 метод А
2	Кислотность	мг КОН на 100 см³ керосина	не более 0,5	0,1	ГОСТ 5985
3	Зольность	%	не более 0,003	соответствует	ГОСТ 1461
4	Концентрация фактических смол	мг на 100 см³ керосина	не более 12	соответствует	ГОСТ 8489
5	Массовая доля серы	%	не более 0,12	менее 0,0017	ASTM D 4294
6	Испытания на медной пластинке	-	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 6321
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
8	Содержание механических примесей	-	отсутствие	отсутствие	п. 9.2 СТО 11605031-010-2007
9	Содержание воды	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477
10	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 38	39	ГОСТ 6356
11	Плотность при 15 °С***	кг/м³	не более 823,5	792,5	ГОСТ Р 51069
12	Плотность при 20 °С****	кг/м³	не нормируется	789,2	ГОСТ 3900

Примечание.

* в соответствии с изменением № 8 СТО 1605031-010-2007

** в соответствии с изменением № 8 СТО 1605031-010-2007

*** не является браковочной

**** определяется периодически для товарно-транспортных операций

Код ОКПД2: 19.20.24.110

Заклчение: Керосин для технических целей марка КТ-1 соответствует СТО 11605031-010-2007 (с изменениями № 1-8)

Сертификат соответствия продукции: № РОСС RU.АЯ54.Н18415, срок действия с 11.02.2016г. по 10.02.2019г.

Дополнительная информация: 1. Содержание серы (по письму № 8725 от 08.08.2014г.) по ASTM D 2622, мг/кг: менее 3,0

Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:  Бильданова Г.Н.

Паспорт качества распечатал:  Бильданова Г.Н.

