



Новый Поток
Антипинский НПЗ

Акционерное Общество
«Антипинский нефтеперерабатывающий завод»
6 км Старого Тобольского тракта, 20, Тюмень, 625047, Россия
тел.: +7(3452) 53 23 99 / +7(3452) 28 41 80 / E-mail: info@annpz.ru
Сертификат СМК: № РОСС RU.ФК58.К00025
Срок действия: 21.12.2016 г. – 15.09.2018 г.
Центральная заводская лаборатория
6 км Старого Тобольского тракта, 20, Тюмень, 625047



ПАСПОРТ № 127

Дистилляты газового конденсата, вид II
СТО 73171028-004-2015

Сертификат соответствия: РОСС RU.НХ14.Н00337
Срок действия с 28.12.2015 г. по 27.12.2018 г.

Код ОКПД 2: 19.20.29.219
Дата изготовления: 29.01.2018 г.
Дата отбора пробы: 29.01.2018 г. по ГОСТ 2517-2012
Место отбора: АО «Антипинский НПЗ» Номер резервуара: 9 Уровень наполнения, см: 1313,9
Размер партии, тонн: 2977,418
Дата проведения испытаний: 29.01 - 30.01.2018 г.
Дата оформления паспорта: 30.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 73171028-004-2015	Фактические данные
1	Кинематическая вязкость при 20°C, мм ² /с	ГОСТ 33	2,0-10,5	2,471
2	Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	не выше 0	минус 34
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	не ниже 40	49
4	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 0,8	0,299
5	Испытание на медной пластинке*	ГОСТ 6321	выдерживает	выдерживает
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	не более 0,03	следы
8	Плотность, кг/м ³ , при 20°C	ASTM D 4052	800,0 – 860,0	813,7


Заключение: Дистилляты газового конденсата, вид II соответствуют требованиям СТО 73171028-004-2015 с изм. № 1-8

Дополнительные сведения:

*Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически – 1 раз в декаду. Протокол испытаний №15-ТЛ от 24.01.2018 г.

Топливо присадок не содержит.

Дата выдачи паспорта: 30.01.2018 г.

Начальник смены ТЛ:  Подпись: Задворнова Ю.А.
МП 