

ООО "Октан-Ресурс"
423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, 6
тел/факс (8553)30-60-50, 30-60-51, 30-60-52

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №13
Топливо дизельное Евро, зимнее, класс 2 (ДТ-3-К5),
Стандарт организации.
СТО 19.20.21-023-60320171-2017



ЕАЭС № RU Д-РУ.АД82.В.00028 Топливо дизельное Евро, зимнее, класс 2 (ДТ-3-К5), действует до 11.01.2021г.
Выдан ИЦ ООО "Поволжский центр сертификации и испытаний" г.Казань

Дата изготовления: 27.01.2018г.
Дата отбора проб: 27.01.2018г.

Номер резервуара: РВС№30
Дата испытания: 27.01.2018г.

Масса: 750 000 кг.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТР ТС	Нормы по СТО 19.20.21-023-60320171-2017	Результат
1	Цетановое число, не менее:	47	47	47
2	Фракционный состав : до 180 °С, перегоняется %об., не более до 360°С перегоняется, % об., не менее		10 95	5 96
3	Кинематическая вязкость при 40°С, мм ² /с (сСт)	-	1,5-4	2,28
4	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше: класс 2	минус 26	минус 26	минус 26
5	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не	30	30	56
6	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива: К5	10	10	10
7	Коррозия медной пластинки	-	выдерживает	выдерживает
8	Зольность, %, не более	-	0,01	отсутствие
9	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	-	0,3	0,058
10	Содержание воды, мг/кг, не более	-	200	отсутствие
11	Содержание механических примесей, мг/кг, не более	-	24	отсутствие
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³ , не более	-	860	824,1
13	Смазывающая способность : скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460	460	366
14	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более	11	8	1,4

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2 (ДТ-3-К5)
Соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и СТО 19.20.21-023-60320171-2017 "ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. Стандарт организации"

Содержание присадок:

1. Противоизносная присадка Oil5500 до 0,02% по массе.
2. Депрессорно-диспергирующая присадка в концентрации Dodiflow 5416 до 0,1% по массе.

Паспорт качества оформлен на основании протокола испытаний №323/232 от 27.01.2018г. выданного ИЛ нефтепродуктов Челнинского филиала ООО "Татнефть-АЗС Центр".

Дата выдачи паспорта качества: 27.01.2018г.

Лицо, уполномоченное подписывать паспорт качества или руководитель предприятия



Афзалов Р.Ф.