

ИЦ Филиала АО "СЖС Восток Лимитед"  
в г. Самара, 423570, РОССИЯ, Татарстан, г.  
Нижнекамск, производственная база №1  
ООО "Квинта Петролеум", промзона 1956

ООО "Бункер-Трейд"  
Российская Федерация, 420021, Республика  
Татарстан,

## Аналитический отчет NZ17-01834.001

Наименование продукции:	Топливо маловязкое судовое	Образец №:	5541
Место проведения инспекции:	ООО "Нефтебаза", г. Болгар	№ работы SGS:	181202-144952-02/OGC-NO-2017
Место отбора проб:	Береговой резервуар(ы) 14	Дата получения образца:	14/06/2017
Тип образца:	Лабораторная композитная проба (верх/середина/низ)	Отобрано:	Представителем SGS
№ арбитражной пломбы:	518749	Дата пробоотбора:	14/06/2017

МЕТОД	ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ	ЕД.
ASTM D4294	Содержание серы	0.0620	%(масс/масс)
ASTM D93 (раздел A)	Температура вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса	85.0	°C
ГОСТ 33-2000	кинематическая вязкость при 20°C	7.353	мм²/с
ASTM D6749	Температура текучести (автоматический пневмометод)	-6	°C
ГОСТ 2477-65	Содержание воды	следы	%(масс/масс)
ГОСТ 6370-83	Механические примеси	<0.005	%(масс/масс)
ГОСТ 6307-75	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствует	pH
ASTM D4052	Плотность при 15°C	0.8713	г/см³

Испытательный Центр (лаборатория) аккредитован в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Указанные методы испытаний внесены в область аккредитации, за исключением методов, снабженных символом (\*).

Результаты вышеперечисленных испытаний действительны только в отношении образцов проб, подвергнутых испытаниям. Тестирование выполнено согласно действующим редакциям НД (если не указано особо). Погрешность измерений соответствует погрешности, установленной в НД на методы испытаний и/или рассчитанной оценке неопределенности согласно бюджету. Для определения соответствия спецификации применяются ASTM D3244, IP 367 и приложение IP(E) в части проведения лабораторных испытаний. Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания Услуг» (<http://www.sgs.com>). Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Перепечатка данного сертификата возможна только целиком по письменному разрешению компании СЖС. Субконтрактные работы проведены в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025, § 4.5.

От имени АО "СЖС Восток Лимитед"

Олия Шеина, Инженер по качеству



Галина Туймедова, Зав. Лабораторией

0620171352000029620

v. 29 (2017-03-06)  
SGS Vostok Limited

Стр. 1 из 1

SGS Novokuybyshevsk, Russia, 420021, Novokuybyshevsk, Nauchnaya str.3, IT +7(84635)65544  
Member of the SGS Group