



Акционерное Общество

«Антипинский нефтеперерабатывающий завод»

625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20

тел.: +7(3452) 53 23 99 / факс: +7(3452) 28 41 80 / E-mail: info@annpz.ru

Сертификат СМК: № РОСС RU.ФК58.К00114

Срок действия: 12.12.2019 до 12.12.2022

Центральная заводская лаборатория

625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20, строение 10

ПАСПОРТ № 1016

Топливо низкотемпературное для бытовых котлов А

СТО 73171028-018-2019

Код ОКПД-2: 19.20.28.190

Дата изготовления: 31.08.2020

Дата отбора пробы: 31.08.2020 по ГОСТ 2517-2012

Место отбора: АО «Антипинский НПЗ»

Номер резервуара: 11 (УГП)

Уровень наполнения, см: 1350,0

Размер партии, тонн: 7158,398

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 по 01.09.2020

Дата оформления паспорта: 01.09.2020

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 73171028-018-2019	Фактические данные
1	Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	не выше минус 5	минус 12
2	Плотность при 15 °C, г/см³	ASTM D 4052	не выше 0,865	0,8569
3	Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	не ниже 82	103
4	Фракционный состав: - температура начала кипения, °C - температура, при которой перегоняется 50%, °C - температура, при которой перегоняется 90%, °C	ГОСТ 2177 (метод А)	не ниже 150 не выше 320 не выше 370	181 311 364
5	Цвет	визуально	От белого матового до светло-желтого	светло- желтый
6	Содержание ароматических углеводородов, % масс	ГОСТ EN 12916	более 30	30,6
7	Массовое содержание серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,0	0,812

Заключение: Топливо низкотемпературное для бытовых котлов А соответствует требованиям СТО 73171028-018-2019 с изм.1. Предназначено для применения в качестве топлива для бытовых котельных установок. Не может применяться в качестве топлива в дизельных двигателях внутреннего сгорания в связи с несоответствием требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Дополнительная информация:

В топливо введены следующие присадки:

- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,01 % масс.

Дата выдачи паспорта: 01.09.2020

Начальник смены ТЛ _____ Киселева Г.Г.

